


~ PLAN DE SITUATION DES TRAVAUX ~  
Extrait I.G.N. au 1/5500e



**ZONE TRAVAUX**  
Mercator EPSG 3857  
Lat. / Long.:  
44.816627, 4.399089

Pour information - DÉPANNAGE SECURITE ELECTRIQUE.  
=> 09 726 750 - suivi des 2 chiffres de votre département.  
=> SERVICES CLIENTS:  
▶ Producteurs d'Electricité : 09 693 218 00  
▶ Particuliers : 09 693 218 55  
▶ Professionnels : 09 693 218 56  
▶ Entreprises Industriels : 09 693 218 95  
▶ www.enedis.fr



A.C.A. :  
Chef de Groupe : Julien BOEDA

**Procédure Consultation : ART. R323-25**

Direction Régionale Sillon Rhodanien  
Agence Raccordement  
Drôme - Ardèche  
Rue Joseph Ayme  
26200 MONTELMAR

AFFAIRE Enedis n°  
**DC24 / 115354**

DBZ - RACC. IMM. DONT IRVE SCCV AUBENAS - LE MAS DES OLIVIERS  
11, CHE. LES CHAUSADES  
POSTE Double 2x(3UF) : "LES OLIVIERS" [07019.P.0136] - "LE MAS" [07019.P.0135]

PLAN n°  
**24spie014**

COMMUNE + (Insee+ Cp) :  
Département  
\*\*\*\*\*  
**07**

**AUBENAS : (07019+07200)**

Projection & Coordonnées : [LAMBERT III] X= 763740.8 Y= 259392.7

INTERLOCUTEURS:	NOM Prénom	Téléphone	Fax./Mob.:	eMail :
Maitre d'Œuvre :	BOULARD Didier	04.76.91.84.26	04.76.93.63 - 06.65.78.28.73	didier.boulard@enedis.fr
Bureau d'Etudes :	SPIE MONTELMAR STANICKI Samuel	04.76.00.89.53	06.85.71.05.67	samuel.stanicki@spie.com
Entreprise Travaux :	SPIE MONTELMAR STANICKI Samuel	04.76.00.89.53	06.85.71.05.67	samuel.stanicki@spie.com

MODIFICATIONS	Indice	Demandées	Etablies	Vérifiées
CREATION DU DOSSIER	a	BOULARD 17/01/2024	VIGNE 26/07/2024	
Modif. Suite obs. Technique	b	BOULARD 20/08/2024	VIGNE 20/08/2024	

N° de consultation du Téléservice : 2024011801062PNG

**APPROBATION DEFINITIVE ET CONTRÔLE QUALITE**

BUREAU DETUDE			MAITRE D'ŒUVRE		
Nom	Date	Signature	Nom	Date	Signature

**PLAN MINUTE**

ENTREPRISE DE TRAVAUX		Nom		Date		Signature	

**IDENTIFICATION BUREAU D'ETUDES**

**SPIE**  
Infrastructures & Télécoms  
89, Route de Châteauneuf  
CS 50021  
26201 MONTELMAR Cedex

DP  
3003

[07019.P.0136]  
Poste PAC 3UF Projeté  
"LES OLIVIERS"  
400.kVA - B2 - 20.kV

[070719.P.0136]  
Poste PAC 3UF Projeté  
"LE MAS"  
630.kVA - B2 - 20.kV  
P2

SECTION B

Les Chaussades  
3589

1495  
Bois Vignal Bas

Date: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_

755

3588

3587

1891

1492



10m  
Echelle : 1/2000

Parti Energis : DC28x115354 - AIT : 24spie014 - V1

BT 2x35 AL
BT 2x35 AL
BT 2x15 AL
BT 2x35 AL
BT 150 AL