



## ZONE DE DISTRIBUTION : AUBENAS VILLE BASSE-LAZUEL-PONT D'A

Conclusion sanitaire		Indicateur global de qualité	
<b>2022</b>	Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique pour les paramètres mesurés.	<b>A</b>	A : Eau de bonne qualité
			B : Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées
			C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation
			D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Les éléments présentés dans ce document de synthèse sont issus des résultats d'analyses des 15 derniers prélèvements réalisés sur ce réseau, ayant porté sur 294 substances différentes.

Origine et gestion de l'eau		PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU	
<p>Votre réseau est alimenté par un captage : CHEYRON. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.</p> <p>Elle fait l'objet d'un traitement.</p> <p>Votre réseau alimente 3120 personnes de façon permanente. Son exploitation est assurée par : « MAIRIE DE AUBENAS ».</p> <p>Pour plus de renseignements, veuillez contacter le responsable des installations : « MAIRIE DE AUBENAS »</p>	<b>BACTÉRIOLOGIE</b>	<b>A</b>	Très bonne qualité
	Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.	Nombre de prélèvements : <b>15</b> Conformité : <b>100 %</b> Valeur maxi : <b>0 n/100 ml</b>	
	<b>NITRATES</b>	<b>A</b>	Très bonne qualité
	Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.	Nombre de prélèvements : <b>15</b> Valeur moyenne : <b>5.3 mg/L</b> Valeur maxi : <b>6.2 mg/L</b>	
	<b>PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS</b>	<b>A</b>	Très bonne qualité
	Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.	Nombre de prélèvements : <b>2</b> Nombre de mesures : <b>435</b> Conformité : <b>100 %</b> Valeur maxi : <b>0.00 microgramme/L</b>	
<b>Quelques conseils</b>		<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>	
<b>ABSENCE</b>	Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.	<b>DURETÉ</b>	Eau peu calcaire
<b>SÉCHERESSE</b>	En période de sécheresse, limitez autant que possible votre utilisation d'eau du robinet.	Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.  Nombre de prélèvements : <b>5</b> Valeur moyenne : <b>14 °f</b> Valeur maxi : <b>15 °f</b>	
<b>RÉSEAU PRIVÉ</b>	Si vous utilisez l'eau d'un puits ou d'un récupérateur d'eau de pluie, toute communication avec l'eau du réseau public est interdite.		
<b>CHLORE</b>	Pour éliminer le goût de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures.		

Pour aller plus loin	
	Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : <a href="http://www.eaupotable.sante.fr">www.eaupotable.sante.fr</a>

Édité le 19/04/2023

L'indicateur national global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant.